

Zonale richtlijnen tijdelijke kampeerinrichtingen en niet-vergunningsplichtige kampeerterreinen

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op Bijlage 4 van het Decreet Toeristische Logies.

1. De afstand van het kampeerterrein tot een scheidingsgrens moet minstens 4 m bedragen. Die tussenruimten moeten te allen tijde worden vrijgehouden van vaste constructies. Die afstand van 4 m wordt vervangen door 10 m als het terrein gelegen is in of langs een bos, en wordt vervangen door 2 m per terrein als er twee terreinen naast elkaar liggen.
Indien de brandweer dit nodig acht kan de afstand vermeerderd worden om de veiligheid te verhogen.
2. De kampeerterrein(en) dien(en)t steeds vlot toegankelijk te zijn voor voertuigen van de brandweer. Het terrein moet bereikbaar zijn via minstens één toegangsweg. Een terrein dat in een bebost gedeelte ligt, moet via minstens één toegangsweg en één evacuatiweg of noodtoegangsweg bereikbaar zijn. Deze toegangsweg dient te beantwoorden aan volgende vereisten:

1° een minimale breedte van 4 m, 8 m indien doodlopend;
2° berijdbaar in alle weersomstandigheden;
3° de vrije hoogte moet minstens 3,5 m te bedragen;
4° de wegen bezitten een draagvermogen in die mate dat voertuigen van minstens 15 ton er kunnen rijden en stilstaan zonder verzinken, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.

Indien de camping omheind wordt dienen er in overleg met de brandweer op regelmatige afstanden toegangsmogelijkheden voorzien te worden die onmiddellijk geopend kunnen worden en de toegang voor een brandweervoertuig mogelijk maken.
3. Het kampeerterrein wordt in samenspraak met de brandweer opgedeeld in blokken van max. 60 x 60 m². Deze blokken dienen gescheiden te worden door brandwegen. Geen enkele kampeerplaats mag zich op een afstand van meer dan of 60 meter van een brandweg bevinden.
Die brandwegen moeten voldoen aan de voorwaarden opgelegd aan toegangswegen. Deze brandwegen moeten ten alle tijden vrijgehouden worden en toegankelijk zijn voor voertuigen van de brandweer.
4. Er dienen voldoende nooduitgangen rond het terrein voorzien te worden. De totale afmeting van de uitgangen in cm dient minstens gelijk te zijn aan het aantal verblijvenden, naar rato van 0,2 cm per persoon.

Deze vereiste is enkel van toepassing bij omheinde terreinen.

5. Het maximum aantal toegelaten kampeerdere wordt bepaald door de brandweer in functie van de voorziene (nood)uitgangen en de oppervlakte van het kampeerterrein. Hierbij wordt rekening gehouden dat er per kampeerder minstens 5m² ruimte voorzien moet zijn.
6. Op het terrein moeten de kampeerplaatsen voor kampeerauto's en tenten gescheiden worden. De kampeerauto's op die plaatsen mogen per groep van ten hoogste vier bij elkaar staan op het terrein. Tussen die verblijven of groepen van verblijven op het terrein wordt een afstand van minstens vier meter, op de grond gemeten, vrijgelaten.
7. Bij het gebruik van tenten met een oppervlakte groter dan 25m² dient tussen de tenten onderling en de tent en naastliggende constructies minstens 4m afstand te worden voorzien op de grond gemeten.
8. De gemeenschappelijke voorzieningen op het terrein moeten beantwoorden aan de algemeen geldende reglementeringen, zoals het ARAB en het AREI.
9. Op en rond het kampeerterrein dient voldoende verlichting en veiligheidsverlichting voorzien te worden om een veilige evacuatie te garanderen.

10. Indien er lichtmasten/torens en of andere stellingen worden geplaatst dient er rond deze constructies een zone te worden afgebakend met een straal die minstens de hoogte van de constructies bedraagt.
11. De gemeenschappelijke elektrische installaties van het terrein moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften. Bij gebruik van stroomgeneratoren dienen deze te beschikken over een conform attest. Een conform keuringsverslag van de volledige elektrische installatie dient te kunnen worden voorgelegd.
12. De uitgangen, nooduitgangen en gevaarpunten van het kampeerterrein dienen aangeduid te worden met pictogrammen (grootte pictogrammen +- 1m x 1m) en verlichting. Zij moeten vanuit alle delen van de camping goed waarneembaar zijn en geplaatst worden op een hoogte van 5 m. Deze nooduitgangen dienen steeds gemakkelijk bereikbaar en open te zijn.
13. Het gebruik van open vuur (barbecues, kampvuren, kaarsen, ...) op de camping is verboden.
14. Gasrecipiënten voor kook en verwarmingstoestellen met meer dan 1 kg butaan/propanamengsel' zijn NIET toegelaten op de individuele kampeerplaatsen maar wel in gemeenschappelijke voorzieningen zoals kooktent, sanitaire voorzieningen, In dit geval dient te worden voldaan aan de richtlijnen voor gebruik van gasflessen op openbare plaatsen.

Bij gebruik van gasflessen dienen deze buiten opgeslagen worden. Ze dienen opgesteld te worden op een stabiele en vuurvaste en droge ondergrond, waarbij voorzorgen zijn genomen tegen het omver vallen. Zij dienen beschermt te zijn tegen de inwerking van zonnestrallen en warmtebronnen. Ze mogen niet toegankelijk zijn voor publiek en onbevoegden.

De opslag van gasflessen dient op een voldoende en veilige afstand van de tenten te gebeuren en dient te voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Er moeten minimaal 2 conforme aangepaste blustoestellen (minstens 1 BE) te worden voorzien ter hoogte van de opslag.

15. Barbecues en kampvuren mogen enkel op van te voren vastgelegde locaties plaatsvinden. Deze locaties en de te nemen veiligheidsmaatregelen dienen in overleg met de brandweer bepaald te worden.
16. Voor bossen, heide en natuurgebieden en tot op 100 m afstand ervan is het verboden om vuren aan te maken. Buiten deze gebieden komt het aan de gemeentelijke overheid toe om de opportuniteit voor het aanleggen van vuren of kampvuren te beoordelen met inachtneming van de bepalingen van het Veldwetboek van 7 oktober 1886 (in het bijzonder artikel 89,8°)

Kampvuren mogen alleen ontstoken worden op een van te voren vastgelegde en goedgekeurde locatie (door brandweer en de boswachter). In functie van de weersomstandigheden kan altijd een verbod op het houden van een kampvuur worden opgelegd.

Als een kampvuur ontstoken wordt, moet er altijd bewaking blijven, en na verbranding moeten de vuurresten gedoofd worden, en met zand of aarde bedekt of overvloedig met water besproeid worden.

17. Barbecuevoorzieningen mogen enkel voorzien worden op van te voren door de brandweer goedgekeurde locatie. Bij de voorziening moet er permanente bewaking zijn en de nodige voorzorgen moeten worden genomen om brand te voorkomen. De barbecue moet geplaatst worden op een stabiele ondergrond. De nodige blusmiddelen dienen te worden voorzien in overleg met de brandweer.
18. Verwarmingstoestellen met open vlam en verplaatsbare verwarmingstoestellen met vloeibare brandstof zijn verboden in de tenten.

19. De kampeerinrichtingen dient te beschikken over een veiligheidsplan waarin ook de brandveiligheidsmaatregelen zijn opgenomen. De nodige blusposten dienen geïnstalleerd te worden.

De organisatie van de brandbestrijding dient voorgelegd te worden aan de brandweer

Volgens bijlage 4 van het decreet (> 100 kampeerplaatsen):

Er dient minstens één bluspost per groep of per groepsgedeelte van 100 kampeerplaatsen voorzien te worden. De blusposten worden verspreid op het terrein opgesteld.

De blusposten bevatten minstens twee poederblustoestellen van het type ABC, 9 kg, of bij voorkeur drie poederblustoestellen van het type ABC, 6 kg, die beantwoorden aan de geldende normen. Bovendien moeten alle blusposten voorzien worden van een mobiel poederblustoestel type ABC 50 kg dat beantwoordt aan de geldende normen;

De brandweerposten moeten voorzien zijn van pictogrammen.

De exploitant draagt er zorg voor dat de brandbestrijdingsmiddelen jaarlijks gecontroleerd en onderhouden worden door een daartoe bevoegde technicus.

Een bluspost kan vervangen worden door een mobiele eenheid met opgeleid personeel die instaan voor de constante bewaking van het kampeerterrein en snel een brand kunnen detecteren en bestrijden.

De organisatie van deze mobiele eenheid dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de betrokken brandweerdienst.

Kleinere kampeerinrichtingen

De kampeerdere dienen voldoende brandbestrijdingsmiddelen voorhanden te hebben met een minimum van twee brandblustoestellen ABC van 6 kg per tentenkamp. Indien een gemeenschappelijke kooktent wordt voorzien dienen bijkomende blustoestellen voorzien te worden en bij voorkeur een branddeken.

Ter hoogte van brandrisico's bijv. opslag gasflessen, ... kunnen bijkomende blusmiddelen worden opgelegd.

Afwijkingen zijn mogelijk mits een duidelijk en goedgekeurd brandbestrijdingsbeleid door de organisatie.

20. Een gedetailleerd plan van het kampeerterrein dient opgesteld te worden met vermelding van eventuele gevaarpunten en de locaties van de blusposten, nooduitgangen en brandwegen. Dit plan dient ook voorzien te worden van een raster.
21. Er dient een afvalbeleid te worden gevoerd voor het terrein. Een gemeenschappelijk verzamelpunt voor afval dient te worden voorzien buiten het kampeerterrein en op voldoende afstand dat gemakkelijk bereikbaar is voor voertuigen van de brandweer.
22. Het gebruik van niet-drinkbaar water is alleen geoorloofd voor de werking van douches, toiletten en wastafels en moet zeer goed aangeduid worden.
23. Het is ten strengste verboden te roken in de tenten.

Enkel opleggen bij gemeenschappelijk tenten zoals bij jeugdverenigingen

24. Kampeerinrichtingen met minder dan 100 kampeerplaatsen dienen te beschikken over een EHBO-kist met basismateriaal. Grotere kampeerinrichtingen dienen te worden voorzien van een medische hulppost. De opbouw van deze hulpdienst dient opgenomen te worden in het veiligheidsdossier en dient te gebeuren in overleg met de medisch verantwoordelijke van het evenement.
25. Er dienen instructies opgesteld te worden over wat te doen bij een incident (brand, ongeval, ...) voor alle medewerkers en kampeergasten. Deze richtlijnen dienen ook belangrijke

informatie te bevatten zoals telefoonnummers, locatie nooduitgangen, Ook de opvang van de hulpdiensten dient hierin te worden opgenomen.

26. Er dient een huishoudelijk reglement te worden opgesteld voor alle gebruikers van het kampeerterrein dat minstens volgende informatie bevat:
 - nuttige telefoonnummers (wachtdienst huisarts, hulpdiensten, ...)
 - brandveiligheidsvoorschriften en de locatie van aanwezige brandbestrijdingsmiddelen
 - richtlijnen en procedures “wat te doen bij brand en/of incident”
 - inplantingsplan met toegangen en nooduitgangen
 - de onderrichtingen inzake brandpreventie.
27. Er dient de nodige aandacht besteed te worden aan de procedure om in geval van calamiteit al de gebruikers van het kampeerterrein op een eenvoudige wijze te verwittigen. De waarschuwing van de bevoegde brandweer gebeurt telkens er een begin van brand is.
28. De organisatie dient een verantwoordelijke voor de camping aan te duiden die instaat voor de veiligheid. De organisatie is verantwoordelijk om na te gaan of er geen inbreuken worden gepleegd op de vastgelegde richtlijnen.
29. Op de kampeerterrinen dient steeds bewaking aanwezig te zijn die toeziet op het naleven van de richtlijnen en die kunnen optreden in geval van een incident.
30. Een afschrift van de verzekeringspolis tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de uitbater t.a.v. schade aan derden en wanneer hij een gebouw ter beschikking stelt ook een afschrift van de brandverzekeringspolis dient te kunnen worden voorgelegd.